



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/630 от 13.11.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой Ольгой Геннадьевной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени братьев Глубоковых с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ СОШ "ОЦ" С.Лопатино), ИНН 6330050804, ОГРН 1116330004240, по адресам: 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд.1; 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, ул. Советская, д. 13; 443535, Самарская область, Волжский район, п. ПНС «Дружба», ул. Школьная 5.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд.1:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.1. частично повреждено ограждение по периметру учреждения;
- п. 2.2.4. покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты в виде отсутствия местами асфальтового покрытия, неровностей;
- п. 2.4.3. не обеспечено покрытие стульев в компьютерном классе - выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
- не обеспечено в учебных кабинетах: технологии, №21 покрытие учебных парт - имеются дефекты и повреждения по наружному краю столешницы, как следствие не могут быть устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.4.4. не оборудованы учебные доски дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах: №14, №15, №17, №18, №20, №21, №4, №3, №2, кабинет технологии, №1;
- п. 2.5.2. нарушена целостность напольного покрытия (линолеум) в кабинете №15 - порван, дырка, нарушена целостность кафельного напольного покрытия в коридорах и рекреациях 1-го и 2-го этажей - плитка отклеилась, треснула, местами отсутствует, нарушена целостность напольного покрытия (ламинат) в учебном кабинете №4 - ламинат на стыках потертый;
- п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в коридоре 2-го этажа – на потолке шелушится краска, в туалете девочек на 1-м этаже – на стене местами отсутствует кафельная плитка, на лестничном проеме - трещина на потолке, в лаборантской №1 кабинета физики на потолке - следы протечки, в швах перекрытия и стенах трещины, на стене под окном – трещина, облупилась краска, вывалилась штукатурка до кирпича, в лаборантской №2 кабинета физики (в швах между перекрытием и в углу между стенами трещины, наклеены маячки, на стенах обои и трещины, облупилась краска), в лаборантской

кабинета биологии (на стене облупилась краска), в учебном кабинете №20 (на стенах обои), на лестничном проеме запасного выхода - на потолке шелушится краска, нарушена целостность пластикового оконного откоса – местами пластик оторван, имеются дыры, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- **п. 2.7.4.** не представлены документы по обследованию технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

- **п. 3.4.7.** не обеспечены обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера) в кабинетах: №3, №1, №20, №21, №4, №2, технологии (**таблица 6.2.** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

- **п. 3.4.8.** не оборудован демонстрационный стол в кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола;

- демонстрационный стол в кабинете химии не установлен на подиум;

- вытяжной шкаф в кабинете химии и лаборантской в не рабочем состоянии;

- **п. 3.4.13.** не обеспечен холодным и горячим водоснабжением кабинет технологии для мальчиков;

- **п. 3.4.14.** не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, в кабинетах №16, №21

S кабинета №21 - 51 м² – 22 ребенка - на 1 ребенка - 2,3 м²;

S кабинета №16– 52,7 м² – 22 ребенка - на 1 ребенка - 2,4 м² (**на контроле предписание №05/613 от 24.10.2023г. со сроком 01.09.2024г., продлено до 01.09.2025г.**);

- **п. 3.4.16.** нарушается объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 6 классов – во вторник 7 уроков, при норме не более 6 уроков.

Структурное подразделение ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, ул. Советская, д. 13:

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- **п. 2.16.** нарушена целостность напольного покрытия помещения столовой - плитка местами отсутствует, разбита, нарушена целостность стен в моечной для мытья столовой посуды - на стенах, между стенами и потолком по периметру – трещины (**на контроле предписание №05/174 от 22.05.2023г. со сроком 01.08.2024г., продлено до 01.08.2025г.**).

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- **п. 2.4.11., п. 3.4.10.** не оборудованы в туалетной комнате для девочек 4 кабинки дверями, в туалетной комнате для мальчиков 3 кабинки дверями;

- **п. 2.5.2.** нарушена целостность напольного покрытия в учительской – полы местами прогнили, провалились;

- **п. 2.5.3.** нарушена целостность стен и потолков: в вестибюле - на потолке и стене трещины, в коридоре – на потолке трещины, шелушится краска, между стенами и потолком имеются трещины, на стенах признаки поражения грибом, в туалетной комнате девочек на потолке – трещины, в спортивном зале на потолке – следы протечек, признаки поражения грибом, шелушится краска, в туалетной комнате мальчиков на потолке и стене – трещины, в тамбуре запасного выхода на потолке – признаки поражения плесенью, трещины, на стенах – трещины, в учительской на потолке следы протечек, признаки поражения грибом, шелушится краска, затхлый запах сырости, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- **п. 2.7.4.** не представлены документы по обследованию технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

- **п. 3.4.7.** не обеспечены обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера) в кабинетах: №1, №5;

- **п. 3.4.14.** не соблюдаются нормы площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в кабинетах: №3 - S - 42 м² – 20 детей, на 1 ребенка - 2,1 м², №4 - S - 42 м² – 18 детей, на 1 ребенка - 2,3 м², №5 - S - 42 м² – 23 ребенка, на 1 ребенка - 1,8 м², №6 - S - 42 м² – 22 ребенка, на 1 ребенка - 1,9 м², №7 - S - 42 м² – 20 детей, на 1 ребенка - 2,1 м², №8 - S - 42 м² – 19 детей, на 1 ребенка - 2,2 м² (**на контроле предписание №05/613 от 24.10.2023г. со сроком 01.09.2024г., продлено до 01.09.2025г.**)

- не соблюдается норма площади учебного кабинета из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в кабинете №2 - S - 42 м² – 20 детей, на 1 ребенка - 2,1 м².

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- **Таблица 6.18.** не обеспечен минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: в моечной для мытья столовой посуды не установлен стеллаж (шкаф) для хранения чистой посуды.

Структурное подразделение ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. ПНС «Дружба», ул. Школьная 5:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- **п. 1.3.** не эксплуатируется в соответствии с проектом эвакуационных выходов из медицинского блока (заколочен, стены, потолки, полы, крыльцо – требуют ремонта);

- **п. 2.2.1.** частично повреждено ограждение по периметру учреждения;

- **п. 2.2.2.** на имеющейся территории учреждения проводятся спортивные занятия с детьми, отсутствует полимерное, антитравматичное покрытие, детское оборудование, спортивные сооружения, песочницы, находящиеся на территории, имеет нарушенное гигиеническое покрытие, местами надломано, что может привести к детскому травматизму;

- **п. 2.2.4.** нарушено покрытие проездов, подходов и дорожек на территории, имеются дефекты в виде отсутствия местами асфальтового покрытия, неровности;

- нарушена целостность крыльца эвакуационного выхода из медицинского блока – ступеньки разрушены, нарушена целостность крыльца хозяйственного склада – ступеньки разрушены, цементная стяжка раскрошилась;

- **п. 2.4.6.2.** не обеспечен пищеблок посудой для приготовления блюд выполненной из нержавеющей стали в полном объеме;

- **п. 2.5.2.** нарушена целостность напольного покрытия на пищеблоке в горячем цеху – кафельная плитка местами треснула, отклеилась, в процедурном кабинете – полы прогнили, провалились, в помещении хозяйственного склада – полы деревянные прогнили, провалились, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции;

- **п. 2.5.3.** в медицинском кабинете стена имеет дефект и признаки поражения грибком (**на контроле имеется предписание №05/613 от 24.10.2023г. со сроком исполнения 01.09.2024г., продлено до 01.09.2025г.**);

- нарушена целостность стен в процедурном кабинете, в коридоре медицинского блока, в тамбуре эвакуационного выхода – на стенах признаки поражения грибком, осыпается краска, в групповой средней группы – стойкий запах сырости, затхлости, в хозяйственном складе – деревянная дверь рассохлась, имеет щели, стены деревянные имеют щели, видны бетонные блоки, крыша частично отсутствует;

- **п. 2.6.5.** медицинский кабинет не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодной, горячей воды, канализацией (**на контроле имеется предписание №05/613 от 24.10.2023г. со сроком исполнения 01.09.2024г., продлено до 01.09.2025г.**);

- **п. 2.7.4.** не представлены документы по обследованию технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

- **п. 3.1.1.** не соблюдается норма площади групповой (игровой) комнаты для группы раннего возраста до 3-х лет: площадь игровой составляет 46 м², количество детей 25, площадь составляет на 1 ребенка 1,8 м², при норме не менее 2,5 м², для детей групп дошкольного возраста от 3 до 7 лет в группах: «Звездочки» площадь игровой составляет 48,6 м², количество детей 27, площадь составляет на 1 ребенка 1,8 м², группа «Ромашки» площадь игровой составляет 49 м², количество детей 28, площадь составляет на 1 ребенка 1,8 м², группа «Кузнечики» площадь игровой составляет 50,2 м², количество детей 28, площадь составляет на 1 ребенка 1,8 м², группа «Почемучки» площадь игровой составляет 48,3 м², количество детей 26, площадь составляет на 1 ребенка 1,9 м², группа «Бабочки» площадь игровой составляет 51 м², количество детей 28, площадь составляет на 1 ребенка 1,8 м², при норме не менее 2 м²;

- **п. 3.1.2.** на территории групповых площадок тентовые навесы установлены для 3-х групп – 3 стационарных тентовых навеса (находятся в аварийном состоянии – провисла крыша), для 2 групп – 3 тентовых навеса по 12 м² (при норме площадь теневого навеса не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м²), для детей до 3-х лет теневого навеса не установлено;

- **п. 3.1.7.** не оборудованы в подготовительной группе в туалетном помещении кабинки отдельно для мальчиков и девочек.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- **п. 8.1.2. приложение №9 таблица 1** масса порций не соответствует требованиям, например: для детей от 1-3 лет в меню за 11.10.2024г. в завтрак: «Творожная запеканка» составляет – 100 гр., за 16.10.2024г. «Омлет натуральный» составляет 90 гр., при норме 130-150 гр., в обед: второе блюдо за 11.10.2024г. составляет 120 гр., за 14.10.2024г. составляет 120 гр., при норме 160-180 гр., в ужин за 16.10.2024г. второе

блюдо составляет 130 гр., при норме 160-180 гр., для детей от 3 до 7 лет в меню за 11.10.2024г. «Творожная запеканка» составляет 110 гр., за 16.10.2024г. «Омлет натуральный» составляет 100 гр., при норме 150-200 гр., в обед второе блюдо за 11.10.2024г. составляет 150 гр., за 14.10.2024г. составляет 150 гр., при норме 200-230 гр., за 15.10.2024г. закуска составляет 40 гр., при норме 50-60 гр., за 16.10.2024г. мясное блюдо составляет 55 гр., при норме 70-80 гр., гарнир составляет 120 гр., при норме 130-150 гр., в полдник за 15.10.2024г. и 17.10.2024г. закуска составляет 40 гр., при норме 50-60 гр., в ужин за 11.10.2024г. гарнир составляет 120 гр., при норме 130-150 гр., за 16.10.2024г. второе блюдо составляет 150 гр., при норме 200-230 гр.;

- п. 8.1.2. приложение №9 таблица 3 не соответствуют суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей от 1 до 3 лет: в завтрак за 11.10.2024г. составляет 276 гр., за 14.10.2024г. и 15.10.2024г. составляет 326 гр., за 16.10.2024г. составляет 306 гр., при норме 350 гр., в полдник за 16.10.2024г. составляет 167 гр., при норме 200 гр., в ужин за 11.10.2024г. составляет 320 гр., за 14.10.2024г. составляет 391 гр., за 15.10.2024г. составляет 290 гр., за 16.10.2024г. составляет 340 гр., за 17.10.2024г. составляет 375 гр., при норме 400 гр., для детей от 3 до 7 лет: в завтрак за 11.10.2024г. составляет 346 гр., за 16.10.2024г. составляет 386 гр., при норме 400 гр., в полдник за 15.10.2024г. составляет 235 гр., за 16.10.2024г. составляет 207 гр., при норме 250 гр., в ужин за 11.10.2024г. составляет 390 гр., за 15.10.2024г. составляет 360 гр., за 16.10.2024г. составляет 420 гр., за 17.10.2024г. составляет 430 гр.. при норме 450 гр.;

- п. 8.1.4. фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню.

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- **Таблица 6.2.** не соблюдаются требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях) во всех группах от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 03.02.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
<p align="center">ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд.1: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</p>	
1	<p>Обеспечить объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 6 классов (во вторник 7 уроков, при норме не более 6 уроков) в соответствии с требованиями п. 3.4.16.</p>
<p align="center">Структурное подразделение ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, ул. Советская, д. 13: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:</p>	
2	<p>Обеспечить минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: - в моечной для мытья столовой посуды не установлен стеллаж (шкаф) для хранения чистой посуды в соответствии с требованиями таблица 6.18.</p>
<p align="center">Структурное подразделение ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. ПНС «Дружба», ул. Школьная 5: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</p>	
3	<p>Обеспечить массу порций в соответствии требованиям для детей от 1-3 лет в меню в завтрак, в обед, в ужин, для детей от 3 до 7 лет в меню в завтрак, в обед, в полдник, в ужин в соответствии с требованиями п. 8.1.2. приложение №9 таблица 1</p>
4	<p>Обеспечить суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей от 1 до 3 лет: в завтрак, в полдник, в ужин, для детей от 3 до 7 лет: в завтрак, в полдник, в ужин в соответствии с требованиями п. 8.1.2. приложение №9 таблица 3</p>

5	Обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденным меню в соответствии с требованиями п. 8.1.4.
---	--

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд. 1 должностное лицо директора ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино Чернова А.М.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» февраля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков	(подпись)	О.Г. Чердакова
(должность лица, составившего предписание)		(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» ноября 2024г. _____
(подпись)

_____ А.М. Чернов _____
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe_upravlenie@samara.edu.ru в Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области